

Bastia, le 5 août 2014

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA
MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA

20232 OLETTA

POGGIO D'OLETTA

Références du prélèvement

Commune : POGGIO D'OLETTA
Installation : RESERVOIR POGGIO
Point de surveillance : RESERVOIR POGGIO
Localisation exacte : ROBINET SORTIE RESERVOIR

Prélevé le : mardi 29 juillet 2014 à 08h50
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : P1
Prélèvement : 00066478

Résultats des contrôles

Mesures de terrain

Résultats

Exigences de qualité

		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
Température de l'eau	18,6 °C		25,00
pH	7,95 unité pH	6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg/LCl ₂		
Chlore total	0,33 mg/LCl ₂		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE, BASTIA 2B01
Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00064151 Référence laboratoire : 90306

Résultats

Exigences de qualité

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
Aspect (qualitatif)	0 qualit.		
Coloration	1 mg/L Pt		15,00
Turbidité néphélométrique NFU	0,1 NFU		2,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique	<0,1 °F		
Titre alcalimétrique complet	15,6 °F		
Titre hydrotimétrique	16,26635 °F		

MINERALISATION

Calcium	46,3 mg/L		
Chlorures	16 mg/L		250,00
Conductivité à 25°C	380 µS/cm	200,00	1100,00
Magnésium	11,4 mg/L		
Sulfates	15 mg/L		250,00

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total

1,9 mg/L C

2,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORESAmmonium (en NH₄)

<0,05 mg/L

0,10

Nitrates (en NO₃)

1,9 mg/L

50,00

Nitrites (en NO₂)

<0,05 mg/L

0,50

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

0 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

0 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0 n/100mL

0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

0 n/100mL

0

Entérocoques /100ml-MS

0 n/100mL

0

Escherichia coli /100ml -MF

0 n/100mL

0

Conclusion sanitaire au vu des paramètres mesurés

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur
pour l'ensemble des paramètres mesurés.

A.R.S. de Corse
Agence Régionale de Santé de Corse
Le Délégué territorial de la Haute-Corse
François HEURQUIER

ARS de Corse - Délégation Territoriale de la Haute-Corse
Quartier Saint Joseph - CS 13003 - 20700 AJACCIO Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - Fax : 04 95 38 68 00