

Bastia, le 12 avril 2016

MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA  
 MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA  
 20232 POGGIO D'OLETTA

**POGGIO D'OLETTA**

**Références du prélèvement**

Commune : POGGIO D'OLETTA  
 Installation : RESERVOIR POGGIO  
 Point de surveillance : RESERVOIR POGGIO  
 Localisation exacte : ROBINET SORTIE RESERVOIR

Prélevé le : lundi 04 avril 2016 à 08h15  
 par : LABORATOIRE OEHC  
 Type visite : P1  
 Prélèvement : 00072101

**Résultats des contrôles**

**Mesures de terrain**

Aspect (qualitatif)  
 Odeur (qualitatif)  
 Saveur (qualitatif)  
 Température de l'eau  
 pH  
 Chlore libre  
 Chlore total

**Résultats**

0 qualit.  
 0 qualit.  
 0 qualit.  
 11,9 °C  
 8,1 unitépH  
 <0,05 mg/LCl2  
 <0,05 mg/LCl2

**Exigences de qualité**

*inférieure supérieure*

25,00  
 9,00

**Analyse laboratoire**

Analyse effectuée par : LABORATOIRE OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE, BASTIA 2B01  
 Type de l'analyse : P1 Code SISE de l'analyse : 00069778 Référence laboratoire : 99260

**Résultats**

**Exigences de qualité**

*inférieure supérieure*

**CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES**

Couleur (qualitatif)

0 qualit.

Turbidité néphélométrique NFU

0,1 NFU

2,00

**EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE**

Titre alcalimétrique

<0,1 °F

Titre alcalimétrique complet

17,8 °F

Titre hydrotimétrique

20,22 °F

**MINERALISATION**

Calcium

70,1 mg/L

Chlorures

23 mg/L

250,00

Conductivité à 25°C

443 µS/cm

200,00

1100,00

Sulfates

15 mg/L

250,00

**OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES**

Carbone organique total

&lt;0,5 mg/L C

2,00

**PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES**Ammonium (en NH<sub>4</sub>)

&lt;0,05 mg/L

0,10

Nitrates (en NO<sub>3</sub>)

1,5 mg/L

50,00

Nitrites (en NO<sub>2</sub>)

&lt;0,05 mg/L

0,50

**PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES**

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

0 n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

0 n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0 n/100mL

0

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

0 n/100mL

0

Entérocoques /100ml-MS

0 n/100mL

0

Escherichia coli /100ml -MF

0 n/100mL

0

**Conclusion sanitaire au vu des paramètres mesurés**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur  
pour l'ensemble des paramètres mesurés. La teneur en chlore libre  
est insuffisante**

**A.R.S. de Corse**  
Agence Régionale de Santé de Corse  
Le Délégué territorial de la Haute-Corse  
François HEURGUIER

ARS de Corse - Délégation Territoriale de la Haute-Corse  
Quartier Saint Joseph - CS 13003 - 20700 AJACCIO Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - Fax : 04 95 38 68 00