

Bastia, le 12 juillet 2016

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA  
MAIRIE DE POGGIO D'OLETTA  
  
20232 POGGIO D'OLETTA

**POGGIO D'OLETTA**

**Références du prélèvement**

Commune : POGGIO D'OLETTA  
Installation : POGGIO D'OLETTA  
Point de surveillance : FONTAINE PUBLIQUE A POGGIO-SOPRA  
Localisation exacte : ROBINET FONTAINE

Prélevé le : mardi 05 juillet 2016 à 09h10  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1  
Prélèvement : 00073180

**Résultats des contrôles**

	Résultats	Exigences de qualité	
		inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0 qualit.		
Odeur (qualitatif)	0 qualit.		
Saveur (qualitatif)	0 qualit.		
Température de l'eau	19,8 °C		25,00
pH	7,9 unitépH	6,50	9,00
Chlore libre	0,06 mg/LCl <sub>2</sub>		
Chlore total	0,19 mg/LCl <sub>2</sub>		
Couleur (qualitatif)	0 qualit.		
Turbidité néphélométrique NFU	0,25 NFU		2,00
Conductivité à 25°C	381 µS/cm	200,00	1100,00
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L		0,10
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	33 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	5 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/100mL		0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/100mL		0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/100mL		0
Escherichia coli /100ml -MF	0 n/100mL		0

Type d'analyse : D1      Analyse réalisée par le : LABORATOIRE OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE LA CORSE, BASTIA

**Conclusion sanitaire au vu des paramètres mesurés**

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**A.R.S. de Corse**  
Agence Régionale de Santé de Corse  
Le Délégué Territorial de la Haute-Corse  
François HEURGUIER